

29

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Едином реестре:
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 8238 от 17 мая 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Саянскгазобетон"

2. Адрес (местонахождение) заявителя: 666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск, промышленный узел, промплощадка, корпус № 18

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Песчано-щебеночная смесь фракции 0-10 мм из газобетона марки D600; условия хранения: -

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Саянскгазобетон"
666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск, промышленный узел, промплощадка, корпус № 18
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Саянскгазобетон", 666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск, промышленный узел, промплощадка, корпус № 18, площадка основного производственного корпуса.

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 11.05.2019 09:00

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Шейкин Е.Н., главный технолог ООО "Саянскгазобетон"

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2019 14:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: договор № 000978 от 18.04.2019

8. НД на продукцию: ГОСТ 31360-2007. Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения.

9. НД, регламентирующие оценку результатов лабораторных исследований (измерений):

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009)

10. Код образца (пробы): 19.8238 1

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрометрический комплекс "Прогресс-БГ"	0522-Б-Г	686-314- А084482 от 08.10.2018	07.10.2019

12. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.05.2019 14:40 Внутрिलाбораторный номер 8238 - 372 испытания проведены по адресу: г. Иркутск ул.Трилиссера, 51 дата начала испытаний 14.05.2019 14:40 дата выдачи результата 16.05.2019 17:10					
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	54±14	370	ГОСТ 30108-94
Заведующий лабораторией: Чимитдоржиев Ч. Н., заведующий ЛФФиРК лабораторного отдела, врач по общей гигиене					

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Антипина Т. Г., инженер-лаборант

Технический руководитель ИЛЦ



Куровская Е.Ф.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Едином реестре
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

Заключение составлено: 17 мая 2019 г.

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 8238 от 17 мая 2019 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Саянскгазобетон"

3. Адрес (местонахождение) заявителя: 666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск, промышленный узел, промплощадка, корпус № 18

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Песчано-щебеночная смесь фракции 0-10 мм из газобетона марки D600; условия хранения: -

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Саянскгазобетон"
666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск, промышленный узел, промплощадка, корпус № 18

6. Место отбора проб, проведения измерений: ООО "Саянскгазобетон", 666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск, промышленный узел, промплощадка, корпус № 18, площадка основного производственного корпуса.

7. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009)

Дополнительные сведения:
договор № 000978 от 18.04.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Данная проба отвечает требованиям гигиенических нормативов "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009) п.5.3.4. Контролируемый материал относится к первому классу материалов (Азф не более 370 Бк/кг). Может использоваться во всех видах строительства без ограничения по радиационному признаку.

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____

Гальфингер А. Р.

Технический руководитель ОИ
по общим вопросам: _____

Крючкина Н.Б.

